

gmina MARKUSZÓW
ul. M. Sobieskiego 1
24-173 Markuszów
tel. 081 881 80 72

Markuszów, dn. 24.01.2020 r.

ZP.271.1.2020

Odpowiedź na zapytanie

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Markuszów” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w systemie zaprasowywanym?- pytanie dotyczy zadania 1,2 i 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w systemie zaprasowywanym z zachowaniem średnic rur zgodnie z projektem - różnica w kosztach materiałów jest po stronie Wykonawcy.

Wojt Gminy
Leszek Łuczywek