

Markuszów dn. 2021-12-20

Znak: OR.1511.8.2021

Zawada Piotr

Radny

Rady Gminy Markuszów

W odpowiedzi na interpelację z dnia 06.12.2021 r. uprzejmie informuję:


Ad.1 Według naszej wiedzy, z rur azbestowych wykonana jest część wodociągu w miejscowości Góry, położona przy drodze wojewódzkiej oraz niewielkie odcinki w Markuszowie, trudne do ustalenia, z uwagi na brak inwentaryzacji powykonawczej.

Ad.2 Ogółem na terenie naszej gminy jest 123 hydranty:

- Bobowiska - 8,
- Góry - 19,
- Góry Kolonia - 8,
- Kaleń - 5,
- Łany - 14,
- Markuszów - 38,
- Olempin - 13,
- Olszowiec - 6,
- Wólka Kątna - 5,
- Zabłocie – 7

Większość hydrantów jest sprawna. Część uszkodzonych hydrantów została wymieniona wraz z zasuhami na nowe. W roku 2022 planujemy wykonać przegląd wszystkich hydrantów. Stwierdzenie niesprawności hydrantów, praktycznie równoważne jest z koniecznością wymiany hydrantu oraz zasuw.

Ad.3 Nie posiada.

**Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy**

mgr Bożena Tkaczyk-Żurawska